



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Φιλιάτες : 09-09-2024

Αρ. Πρωτ. : 13464

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ειρήνη Παππά
Τηλέφωνο : 26643 60254
Fax : 26640 22204
E-mail : pappai@GNFiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 10.000,00€ με Φ.Π.Α.**

- ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς, ανάθεση παροχής Υπηρεσιών ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης των Κέντρων και των δικτύων των Ιατρικών Αερίων μετά των βλαβών, χωρίς ανταλλακτικά, του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών.
- ΣΧΕΤ. :** α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν **κλειστή προσφορά και Δικαιολογητικά Κατακύρωσης** (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο) **για την ανάθεση Υπηρεσιών ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης των Κέντρων και των δικτύων των Ιατρικών Αερίων μετά των βλαβών, χωρίς ανταλλακτικά, του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών**, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **19-09-2024**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **11:00** στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Φιλιατών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24^{ης} Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13^{ης} Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26^{ης} Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:

- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
- Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου

τομέα ή αποκλείσται από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

- Παιραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αντικείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι **ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης των Κέντρων και των δικτύων των Ιατρικών Αερίων μετά των βλαβών, χωρίς ανταλλακτικά, του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών.**

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ**

Η συντήρηση θα περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών (επίβλεψη, επιθεώρηση, έλεγχος, ρυθμίσεις, αποκαταστάσεις, δοκιμές, χειρισμοί) και ότι άλλο είναι απαραίτητο για την ασφαλή και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ορθή λειτουργία των δικτύων διανομής και των κέντρων ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου, ώστε να παρέχονται και να εξασφαλίζονται στο Νοσοκομείο οι απαιτούμενες συνθήκες για την εύρυθμη και αδιατάρακτη λειτουργία του και η συντήρηση θα αφορά τα παρακάτω όπως αυτά αναφέρονται στον πίνακα που ακολουθεί.

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1	Κέντρο παροχής Οξυγόνου (O₂)
2	Κέντρο παροχής Πρωτοξειδίου του Αζώτου (N₂O)
3	Κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα (τρεις συμπιεστές, δύο στήλες αφύγρανσης)
4	Κέντρο πεπιεσμένου Βιομηχανικού Αέρα (δύο συμπιεστές, δύο ψήκτρες, δύο αφυγραντήρες)
5	Κέντρο παραγωγής Κενού (τρεις αντλίες κενού)
6	Δίκτυα διανομής των Ιατρικών αερίων (οξυγόνου, κενού, πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα, πεπιεσμένου Βιομηχανικού Αέρα, Πρωτοξειδίου του Αζώτου)
7	Εγκαταστάσεις απαγωγής αναισθητικών Αερίων
8	Πινακάκια φωτωσήμανσης (alarms) Ιατρικών Αερίων

Συμπεριλαμβάνονται οι πάσης φύσεως διατάξεις, υποσταθμοί, λήψεις, αντλίες, όργανα κλπ. Εκτός της δεξαμενής υγρού οξυγόνου για την οποία την ευθύνη έχει ο πάροχος του υγρού οξυγόνου στον οποίο και ανήκει.

3. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των Κέντρων των Ιατρικών Αερίων απαιτούνται κατ' ελάχιστο ορισμένες εργασίες όπως αυτές αναγράφονται παρακάτω.

4. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιήσει απεριόριστο αριθμό επισκέψεων, χωρίς επιπλέον χρέωση, για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση των βλαβών. Ανταπόκριση σε περίπτωση βλαβών, κατόπιν κλήσης, εντός 24ώρου. Στην περίπτωση που απαιτηθούν ανταλλακτικά για την αποκατάσταση της βλάβης, το κόστος των ανταλλακτικών βαρύνει τον εργοδότη. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει άμεσα προσφορά για το κόστος των ανταλλακτικών και θα τα προμηθεύει στο Νοσοκομείο μετά από σχετική απόφαση έγκρισης.

5. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Στην προληπτική συντήρηση θα περιλαμβάνεται η συντήρηση των κέντρων, των συγκροτημάτων παραγωγής αέρα και κενού και των δικτύων διανομής (πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο). Ο συντηρητής υποχρεούται να πραγματοποιεί τέσσερις (4) φορές τον χρόνο επισκέψεις για προληπτικές συντηρήσεις, κατά τις οποίες θα γίνονται συστηματικοί έλεγχοι των συστημάτων, θα προβαίνει στην οπτική εξέταση των συσκευών και των οργάνων, στην έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτημάτων (αναλώσιμα - ανταλλακτικά προληπτικής συντήρησης), στις απαραίτητες μετρήσεις και ρυθμίσεις καθώς και στην παροχή κατάλληλων οδηγιών για την διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των δικτύων ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου. Το κόστος των αναλωσίμων - ανταλλακτικών προληπτικής συντήρησης (πχ. Λάδια, φίλτρα, κ.α) που είναι απαραίτητα για τις προληπτικές συντηρήσεις θα βαρύνει τον συντηρητή και περιλαμβάνονται στο κόστος της σύμβασης.

Α. Πρωτεύον και δευτερεύον δίκτυο

Στις εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνονται:

- ☐ Έλεγχος στεγανότητας του δικτύου στα σημεία σύνδεσης των σωληνώσεων με εξαρτήματα (βάνες, εκτονωτές κλπ.).
- ☐ Έλεγχος, δοκιμή καλής λειτουργίας ρυθμιστών πίεσης Β' εκτόνωσης και ρύθμιση για την παροχή της απαιτούμενης πίεσης.
- ☐ Έλεγχος ενδείξεων και καλής λειτουργίας μανομέτρων.
- ☐ Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας των συστημάτων εκτάκτου ανάγκης.
- ☐ Σταθερότητα της πίεσης των λήψεων, έλεγχος διαρροών και αποκατάσταση αυτών που δύνανται να αποκατασταθούν.
- ☐ Ορθή σήμανση των λήψεων.

Β. Κέντρα φιαλών Ιατρικών Αερίων

Στις εργασίες συντήρησης θα περιλαμβάνονται:

- ☐ Έλεγχος στεγανότητας όλων των λυόμενων συνδέσμων.
- ☐ Έλεγχος, καθαρισμός και δοκιμή καλής λειτουργίας βαλβίδων αντεπιστροφής των συλλεκτών υψηλής πίεσης.
- ☐ Έλεγχος, καθαρισμός, δοκιμή καλής λειτουργίας και ρύθμιση πιέσεων των ρυθμιστών 1ου σταδίου.
- ☐ Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας βαλβίδων εκκένωσης εκτάκτου ανάγκης.
- ☐ Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας του πνευματικού εναλλάκτη.
- ☐ Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας του συστήματος τροφοδότησης εκτάκτου ανάγκης.
- ☐ Καλή στήριξη των φιαλών.

Γ. Κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου Ιατρικού Αέρα

- ☐ Γενικός οπτικός έλεγχος, δοκιμή καλής λειτουργίας και καθαρισμός του συγκροτήματος.
- ☐ Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας εξυδατώσεων.
- ☐ Έλεγχος κορεσμού φίλτρων επεξεργασίας.
- ☐ Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα.
- ☐ Έλεγχος στάθμης και ποιότητας λαδιού αεροσυμπιεστών και αλλαγή λαδιού όταν απαιτείται.
- ☐ Έλεγχος φίλτρων αναρρόφησης αεροσυμπιεστών.
- ☐ Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου εκκινήσεως.

Δ. Κέντρο παραγωγής πεπιεσμένου Βιομηχανικού Αέρα

- Γενικός οπτικός έλεγχος, δοκιμή καλής λειτουργίας και καθαρισμός του συγκροτήματος.

- Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας εξυδατώσεων.
- Έλεγχος κορεσμού φίλτρων επεξεργασίας.
- Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας ηλεκτρικού πίνακα.
- Έλεγχος στάθμης και ποιότητας λαδιού αεροσυμπιεστών και αλλαγή λαδιού όταν απαιτείται.
- Έλεγχος φίλτρων αναρρόφησης αεροσυμπιεστών.
- Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας ηλεκτρομαγνητικών βαλβίδων άφορτου εκκινήσεως.

Ε. Κέντρο παραγωγής Κενού

- ☐ Γενικός οπτικός έλεγχος, δοκιμή καλής λειτουργίας και καθαρισμός του συγκροτήματος.
- ☐ Έλεγχος στάθμης και ποιότητας λαδιού αντλιών κενού και αλλαγή λαδιού όταν απαιτείται.
- ☐ Έλεγχος, δοκιμή καλής λειτουργίας και πιθανή ρύθμιση κενοστατών.
- ☐ Έλεγχος και δοκιμή καλής λειτουργίας ηλεκτρικών πινάκων.
- ☐ Εκκένωση πιθανών συμπυκνωμάτων από τα κενοφυλάκια και τα βακτηριολογικά φίλτρα.
- ☐ Εναλλαγή λειτουργίας βακτηριολογικών φίλτρων κενού εφόσον κριθεί απαραίτητο.
- ☐ Έλεγχος στεγανότητας συγκροτημάτων.

ΣΤ. Εγκαταστάσεις απαγωγής αναισθητικών Αερίων

- ☐ Έλεγχος των αυτόνομων λήψεων: πίεση διαρροές, σήμανση.
- ☐ Έλεγχος του δικτύου τροφοδοσίας πεπιεσμένου αέρα.

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο υποψήφιος συντηρητής οφείλει:

1. Να δραστηριοποιείται στη παροχή τεχνικής κάλυψης των εγκαταστάσεων παροχής ιατρικών αερίων να κατέχει πιστοποιητικά EN ISO9001 και EN ISO13485 και να εφαρμόζει την υπουργική απόφαση ΔΥ8/Γ.Π.οικ/1348/2004 περί διακίνησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων.
2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο αριθμό από εξειδικευμένο προσωπικό με τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες ασκήσεως επαγγέλματος ώστε να είναι σε θέση να συντηρεί το σύνολο των εγκαταστάσεων διανομής ιατρικών αερίων του Νοσοκομείου.
3. Να έχει πείρα στη συντήρηση εγκαταστάσεων ιατρικών αερίων σε Δημόσια Νοσοκομεία. Για το λόγο αυτό να προσκομιστούν τουλάχιστον δύο βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης δικτύων ιατρικών αερίων σε νοσοκομεία παρόμοιας δυναμικότητας.
4. Η προληπτική συντήρηση θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ενώ η αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται καθ' όλο το εικοσιτετράωρο μετά από την σχετική κλίση της τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου εντός 24ωρου.
5. Ο συντηρητής υποχρεώνεται από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης να προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις εναρμόνισης των εγκαταστάσεων με τις ισχύουσες προδιαγραφές ιατρικών αερίων του Υπουργείου Υγείας με βάση τα πρότυπα της Ε.Ε. **EN ISO 7396-1** και **EN ISO 7396-2** ή οποιαδήποτε νέα προδιαγραφή υπάρξει από την Ε.Ε.
6. Υποχρεώνεται επίσης σε υποβολή προτάσεων βελτίωσης των συστημάτων και την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων.
7. Ο συντηρητής θα τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία τους, σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται είτε σε

πλημμελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά της, είτε σε φθορά φυσιολογική ή όχι, είτε σε κακή χρήση.

8. Ο συντηρητής σε κάθε έλεγχο που θα πραγματοποιεί θα συμπληρώνει ειδικό δελτίο συντήρησης εις διπλούν, το οποίο θα αναφέρει τυχόν επαναριθμήσεις που έγιναν καθώς και τα εξαρτήματα ή συσκευές που αντικαταστάθηκαν. Το πρωτότυπο στέλεχος του δελτίου αφού μονογραφεί από τους υπευθύνους των τμημάτων θα παραδίδεται στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

9. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ασφαλίσει το προσωπικό του σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι όποιες δαπάνες και έξοδα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

10. Ο συντηρητής έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη που θα συμβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή τρίτους από ενέργειες που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση του έργου του.

11. Κάθε απώλεια ή ζημιά η οποία θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο ή το προσωπικό του κατά την εκτέλεση της εργολαβίας θα βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

12. Όλες οι εργασίες ελέγχου συντηρήσεως και των επισκευών που θα απαιτούνται, θα εκτελούνται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων.

13. Στις προσφορές των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό θα πρέπει να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των ανταλλακτικών και ο τύπος αυτών. Τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια της συντήρησης ή σε κάποια ενδεχόμενη βλάβη θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι όμοια με αυτά που έχουν τα μηχανήματα του Νοσοκομείου.

14. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης βλάβης που προξενηθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου είτε σε οποιονδήποτε τρίτον κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης η οποία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού του ιδίου ή των από αυτόν εντεταλμένων, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, υποχρεούμενος να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα προξενηθείσα σ' αυτόν βλάβη ή ζημιά. Ο συντηρητής σε περίπτωση ανακοίνωσης από το Νοσοκομείο κοινοποιηθείσας σ' αυτόν αγωγής αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει αυτός τον δικαστικό αγώνα τιθεμένου του Νοσοκομείου εκτός δίκης, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την όλη δικαστική δαπάνη.

15. Δεν περιλαμβάνονται η συντήρηση και επισκευή των φιαλών ιατρικών αερίων, ροομέτρων, αναρροφήσεων και των μανομέτρων των φιαλών.

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλαχτα όλους του παραπάνω όρους των τεχνικών προδιαγραφών.

17. Όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά - δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν μαζί με τον φάκελο.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ