



Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιατών
 Ημερομηνία: 15/05/2025
 Αρ. Πρωτ.: 7123

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
 ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό
 Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
 Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
 Πληροφορίες : Ε. Σιούτη
 Τηλέφωνο : 26643 60294
 Fax : 26640 22204
 E-mail : sioutie@gnfiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΘΕΜΑ : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση ηλεκτρικού κόμβου αναμονής σύνδεσης εξωτερικών επικουρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο Γ.Ν. -Κ.Υ. Φιλιατών, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.240,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
 β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
 γ) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
 δ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να καταθέσουν κλειστή προσφορά **για την εγκατάσταση ηλεκτρικού κόμβου αναμονής σύνδεσης εξωτερικών επικουρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών στο Γ.Ν. -Κ.Υ. Φιλιατών**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 29-05-2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 - Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
 - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
- β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:
- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
 - Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλείσται από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλείσται από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ
ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΖΕΥΓΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ**

Ο Ηλεκτρικός κόμβος αναμονής σύνδεσης εξωτερικών επικουρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών θα εγκατασταθεί βάσει των κανονισμών και των απαιτήσεων του ΔΕΔΔΗΕ και αφορά τα 2 (δύο) Η/Ζ 500KVA & 500 KVA αντίστοιχα του Γ.Ν. – Κ.Υ. Φιλιατών.

Θα απαιτηθούν τα παρακάτω υλικά:

A/A	ΥΛΙΚΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1	Τετραπολικός Μεταγωγικός διακόπτης φορτίων τριών θέσεων (1,0,2) – 1.600Α	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
2	Ερμάριο εσωτερικό 200X80X60cm – (ύψος x πλάτος x βάθος)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
3	Καλώδια φάσεων για σύνδεση κόμβου μέχρι την μεταγωγή 1x 120mm ²	m	180
4	Καλώδια ουδέτερου για σύνδεση κόμβου μέχρι την μεταγωγή 1 x 120mm ²	m	30
5	Σχάρα 300x60mm με εξαρτήματα σύνδεσης	m	15
6	Μπάρες μεταγωγής 1600Α	ΤΕΜΑΧΙΟ	1 ΣΕΤ
7	Μπάρες για διακόπτες παραλληλισμού	ΤΕΜΑΧΙΟ	1 ΣΕΤ
8	Καλώδια φάσεων για σύνδεση μεταγωγής 1600Α με διακόπτες παραλληλισμού 1 x 240mm ²	m	98
9	Εξωτερικό ερμάριο 70X70X20cm – (ύψος x πλάτος x βάθος)	ΤΕΜΑΧΙΟ	1
10	Σετ μπάρες μεταγωγής για εξωτερικό ερμάριο 800Α	ΤΕΜΑΧΙΟ	4
11	Αγωγός χαλκού 1x70mm ²	m	15
12	Κως M12/240mm ²	ΤΕΜΑΧΙΟ	50
13	Κως M12/120mm ²	ΤΕΜΑΧΙΟ	50
14	Κως M12/70mm ²	ΤΕΜΑΧΙΟ	10

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι θα επισκεφθεί τον χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρικός κόμβος αναμονής σύνδεσης εξωτερικών επικουρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών του Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών έτσι ώστε να λάβει υπόψη του τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον χώρο πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα καταθέσει βεβαίωση επίσκεψης και γνώσης του χώρου από την Τεχνική Υπηρεσία του Γ.Ν.- Κ.Υ. Φιλιατών.

3. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες ποσότητες εργασιών υπολείπονται τις πραγματικότητας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
4. Όλα τα υλικά, τα μικροϋλικά, οι εργασίες και γενικά ότι απαιτείται για την έντεχνη και τεχνικά ορθή ολοκλήρωση του έργου βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5. Ο χρόνος παράδοσης του έργου δεν θα είναι μεγαλύτερος από 60 ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ανάθεσης.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του έργου για τουλάχιστον δυο (2) χρόνια από την παραλαβή του.
7. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του δύο (2) τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικού κόμβου σύνδεσης εξωτερικού επικουρικού ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους σύμφωνα με την οδηγία υπ' αριθμόν Α3β/Γ.Π.οικ51065/03-10-2023 του Υπουργείου Υγείας σε Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα και τρεις (3) βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης προμήθειας και εγκατάστασης διατάξεων μεταγωγής.
8. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει στην προσφορά του δύο (2) τουλάχιστον βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για χρήση εξωτερικού φορτίου (loadbank) για την υλοποίηση δοκιμών ορθής λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (H/Z) σε Δημόσιο Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
9. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ:
 - ISO 9001 ή αντίστοιχο
 - ISO 14000 ή αντίστοιχο
 - ISO 45001 ή αντίστοιχο
 με αντικείμενο την εγκατάσταση και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρομηχανικών αυτοματισμών και βιομηχανικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης.
 Τα πιστοποιητικά να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά.
10. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι διαθέτει δύο (2) διπλωματούχους ηλεκτρολόγους ή μηχανολόγους μηχανικούς ΠΕ, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον να διαθέτει 15ετή εμπειρία, η οποία και να αποδεικνύεται από την ημερομηνία απόκτησης της γενικής άδειας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών. Οι προαναφερόμενοι διπλωματούχοι ηλεκτρολόγοι ή μηχανολόγοι μηχανικοί θα πρέπει να έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας με τον υποψήφιο ανάδοχο, που θα αποδεικνύεται από την κατάσταση προσωπικού.
11. Το προσωπικό του υποψήφιου ανάδοχου θα πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες βάσει νομοθεσίας άδειες.. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην προσφορά του επικυρωμένα αντίγραφα αυτών των αδειών και κατάσταση με τα ονόματα των ηλεκτροτεχνιτών και μηχανοτεχνιτών καθώς και του επιβλέποντος μηχανικού, ώστε να αποδεικνύεται η υπαλληλική τους σχέση με τον υποψήφιο ανάδοχο.
12. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισης, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου.
13. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του, του παρευρισκόμενου προσωπικού του νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους χώρους του Γενικού Νοσοκομείου-Κ.Υ. Φιλιππών, κατά τη διάρκεια των εργασιών.

14. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης βλάβης που προξενηθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Νοσοκομείου είτε σε οποιονδήποτε τρίτον κατά την διάρκεια του έργου ή που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτού του ιδίου ή των από αυτόν εντεταλμένων, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, υποχρεούμενος να αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε από το ατύχημα προξενηθείσα σ' αυτόν βλάβη ή ζημιά. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ανακοίνωσης από το Νοσοκομείο κοινοποιηθείσας σ' αυτόν αγωγής αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει αυτός τον δικαστικό αγώνα τιθέμενου του Νοσοκομείου εκτός δίκης, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την όλη δικαστική δαπάνη.

15. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει και να καταθέσει με την προσφορά του ασφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης τεχνικών έργων τουλάχιστον 600.000,00€.

16. Η απομάκρυνση (μεταφορά – απόρριψη άχρηστων υλικών) σε μέρος επιτρεπόμενο από την Νομοθεσία είναι αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου.

17. Οι εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρικού κόμβου αναμονής σύνδεσης εξωτερικών επικουρικών ηλεκτροπαραγωγών ζευγών θα διεξάγονται σε συνεννόηση με το Νοσοκομείο και σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες και να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία του Νοσοκομείου.

18. Ο υποψήφιος ανάδοχος να καταθέσει πιστοποιητικά διακρίβωσης οργάνων για τα όργανα που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του έργου.

19. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξωτερικό φορτίο (loadbank), ώστε να είναι δυνατή η πραγματοποίηση δοκιμών λειτουργίας του Η/Ζ της εγκατάστασης σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί από το Γ.Ν.- Κ.Υ. με επιπλέον χρέωση. Επίσης θα πρέπει να καταθέσει το πιστοποιητικό διακρίβωσης του loadbank.

20. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και ότι αναγνωρίζει ότι είναι κατάλληλες και επαρκείς για την ασφαλή και ορθή εκτέλεση του αντικειμένου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.α.α.

**ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
Δ/ΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**