



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ε. Σιούτη
Τηλέφωνο : 26643 60294
Fax : 26640 22204
E-mail : sioutie@gnfiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΘΕΜΑ : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Πρόφιλτρων, Σακόφιλτρων και Απόλυτων Φίλτρων για τον Κλιματισμό του Νοσοκομείου Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.153,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
δ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να καταθέσουν κλειστή προσφορά για **την Προμήθεια Πρόφιλτρων, Σακόφιλτρων και Απόλυτων Φίλτρων για τον Κλιματισμό του Νοσοκομείου Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 11-06-2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 - Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
 - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
- β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:
- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
 - Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλείεται από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλείεται από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΦΙΛΤΡΩΝ
ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ**

Α.) Γ.Ν. Φιλιατών:

1. Σακόφιλτρο Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης F9 Απόδοσης >95%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 592 X 592 X 535 (mm) αποτελούμενο από 10 σάκους

TEMAXIA 8

2. Σακόφιλτρο Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης F9 Απόδοσης >95%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 287 X 592 X 535 (mm) αποτελούμενο από 5 σάκους.

TEMAXIA 10

3. Σακόφιλτρο Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης F9 Απόδοσης >95%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 592 X 490 X 535 (mm) αποτελούμενο από 8 σάκους.

TEMAXIA 26

4. Σακόφιλτρο Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης F9 Απόδοσης >95%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 287 X 490 X 535 (mm) αποτελούμενο από 5 σάκους

TEMAXIA 11

5. Πρόφιλτρο Z-line Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης G4 Απόδοσης >90%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 592 X 592 X48 (mm)

TEMAXIA 16

6. Πρόφιλτρο Z-line Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης G4 Απόδοσης >90%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 287 X 592 X48 (mm)

TEMAXIA 14

7. Πρόφιλτρο Z-line Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης G4 Απόδοσης >90%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 592 X 490 X48 (mm)

TEMAXIA 47

8. Πρόφιλτρο Z-line Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης G4 Απόδοσης >90%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 287 X 490 X48 (mm)

TEMAXIA 18

9. Απόλυτο φίλτρο κλιματισμού χειρουργείου σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822 Κλάσης H14 και απόδοσης 99,999% διαστάσεων 1135x535x69mm με πλαίσιο από MDF

TEMAXIA 11

10. Απόλυτο φίλτρο κλιματισμού χειρουργείου σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822 Κλάσης H14 και απόδοσης 99,999% διαστάσεων 762x610x69mm με πλαίσιο από MDF

TEMAXIA 1

11. Απόλυτο φίλτρο κλιματισμού χειρουργείου σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822 Κλάσης H14 και απόδοσης 99,999% διαστάσεων 545x545x69mm με πλαίσιο από MDF

TEMAXIA 47

12. Απόλυτο φίλτρο κλιματισμού χειρουργείου σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822 Κλάσης H14 και απόδοσης 99,999% διαστάσεων 457X457x69mm με πλαίσιο από MDF

TEMAXIA 11

13. Απόλυτο φίλτρο κλιματισμού χειρουργείου σύμφωνα με το πρότυπο EN 1822 Κλάσης H14 και απόδοσης 99,999% διαστάσεων 305X305x69mm με πλαίσιο από MDF

TEMAXIA 10

Β.) ΤΕΠ Ηγουμενίτσας:

1. Σακόφιλτρο Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης F9 Απόδοσης >95%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 592 592 X 25 (mm) αποτελούμενο από 10 σάκους 60cm.

TEMAXIA 13

2. Σακόφιλτρο Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης F9 Απόδοσης >95%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 285 X 590 X 25 (mm) αποτελούμενο από 5 σάκους 60cm

TEMAXIA 7

3. Πρόφιλτρο Z-line Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης G4 Απόδοσης >90%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 592 X 592 X48 (mm)

TEMAXIA 28

4. Πρόφιλτρο Z-line Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης G4 Απόδοσης >90%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 287 X 592 X48 (mm)

TEMAXIA 12

5. Πρόφιλτρο Z-line Κλιματιστικής Μονάδας Σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης G4 Απόδοσης >90%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς, σε μεταλλικό γαλβανισμένο πλαίσιο διαστάσεων 400 X 620 X 48 (mm)

TEMAXIA 6

Γ.) Φίλτρο για το CCU του Computer Room του Νοσοκομείου Φιλιππών:

Πρόφιλτρο Z-line Κλιματιστικής Μονάδας σύμφωνα με το πρότυπο EN 779 κλάσης G4 Απόδοσης >90%, με αντίσταση κατά πυρκαγιάς διαστάσεων 660 X 450 X100 (mm) με πλαίσιο από MDF

TEMAXIA 1

Το σύνολο των φίλτρων θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά ποιότητας σύμφωνα με τα ισχύοντα ελληνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, για να διασφαλίζεται η εγκυρότητα των τεχνικών στοιχείων που αναγράφονται στα φυλλάδια και τις ταμπέλες τους.

Όλα τα φίλτρα που περιγράφονται ανωτέρω θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες για κάθε ένα ξεχωριστά πιστοποιήσεις (CE, ISO) και να πληρούν τις εργονομικές απαιτήσεις και τις απαραίτητες προδιαγραφές με βάση τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ελληνικών και

ευρωπαϊκών προτύπων (ΕΛΟΤ, ASHRAE, EN/IEC) που είναι σε ισχύ για κάθε ένα ξεχωριστά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αναφέρονται: το ISO 16890, το πιστοποιητικό Hygiene Conformity ISO 846 ώστε να διασφαλίζεται το πρότυπο DIN1946 για νοσοκομειακούς χώρους (ή αντίστοιχα). Ο κατασκευαστικός οίκος των υλικών θα είναι πιστοποιημένος με ISO 9001 και ISO 14001.(Να κατατεθούν στην προσφορά τα πιστοποιητικά). Επιπλέον, η προσφορά του υποψήφιου προμηθευτή θα πρέπει να περιλαμβάνει τα πιστοποιητικά των υλικών που προσφέρει και τα τεχνικά φυλλάδια του κατασκευαστή τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν φωτογραφίες των προσφερόμενων υλικών. Τέλος, τα φίλτρα που θα προσφέρει ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Υπουργείου Υγείας σύμφωνα με την απόφαση ΔΥ8/Β/οικ. 49727/26-04-2010. Επιπρόσθετα της παρούσας τεχνικής περιγραφής, για την προμήθεια των ανωτέρω υλικών, ισχύουν οι απαιτήσεις που τίθενται από την ισχύουσα σχετική ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και από τις ελληνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιήσεις. Ο υποψήφιος προμηθευτής θα πρέπει να καταθέσει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα φίλτρα που προσφέρει ικανοποιούν το σύνολο των απαιτήσεων, όπως περιγράφονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ