



Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιατών
Ημερομηνία: 21/07/2025
Αρ. Πρωτ.: 10919

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ε. Σιούτη
Τηλέφωνο : 26643 60294
Fax : 26640 22204
E-mail : sioutie@gnfiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΘΕΜΑ : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επέκταση πυροσβεστικών φωλιών μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών και στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.840,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
δ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να καταθέσουν κλειστή προσφορά **για την επέκταση πυροσβεστικών φωλιών μόνιμου υδροδοτικού δικτύου πυρόσβεσης στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Φιλιατών και στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 04-08-2025, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών σε κλειστό φάκελο, στον οποίο θα εσωκλείονται και τα Δικαιολογητικά Κατακύρωσης (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 - Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
 - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
- β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:
- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
 - Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλείεται από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλείεται από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.
 - Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.
 - Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ
ΜΟΝΙΜΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ
ΣΤΟ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΠ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ**

A. Γενικά

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019, ΦΕΚ 3475/Β'/24-05-2023

«Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων», τα ακίνητα που στεγάζονται το Γενικό Νοσοκομείο — ΚΥ Φιλιατών και το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, εμπίπτουν στους κανονισμούς που αφορούν οι παραπάνω διατάξεις. Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω διατάξεις, θα πρέπει να γίνει επέκταση του δικτύου των πυροσβεστικών φωλιών και προσθήκη νέων σε ενδεδειγμένες θέσεις σύμφωνα με τις τεχνικές εκθέσεις που συντάχθηκαν τόσο για το Γενικό Νοσοκομείο — ΚΥ Φιλιατών όσο και για το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας. Για την επέκταση του δικτύου και την προσθήκη νέων πυροσβεστικών φωλιών καθώς επίσης και για τον τρόπο που θα πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εργασίες παρατίθενται Τεχνικές Προδιαγραφές.

B. Τεχνικές Προδιαγραφές.

B.1. Γενικό Νοσοκομείο – ΚΥ Φιλιατών

Σύμφωνα με :

α. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1514/Β/2019) με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.», Άρθρο 9 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

β. Έγκριση της υπ' αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 3149/Β/2014) με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας», Άρθρο - 3.5. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

γ. Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2451/86 «Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό.»

Στο Γενικό Νοσοκομείο - ΚΥ Φιλιατών απαιτείται η επέκταση του δικτύου του μόνιμου υδροδοτικού συγκροτήματος πυρόσβεσης καθώς επίσης και προσθήκη νέων πυροσβεστικών φωλιών περιμετρικά του κτιρίου.

α/α	Όνομα	Μήκος δικτύου (μ)
1	Πυρ. Φωλιά (1)	13
2	Πυρ. Φωλιά (2)	18
3	Πυρ. Φωλιά (3)	20
4	Πυρ. Φωλιά (4)	28
5	Πυρ. Φωλιά (5)	14
6	Πυρ. Φωλιά (6)	9
7	Πυρ. Φωλιά (7)	33
8	Πυρ. Φωλιά (8)	10

B.1.1. Δίκτυο.

Η κατασκευή του δικτύου θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις. Η διατομή των σωλήνων που θα χρησιμοποιηθούν για την επέκτασης του δικτύου θα

είναι 2’’ και θα ακολουθούν τη λογική κατασκευής των ήδη υπαρχόντων σωλήνων ανά πυροσβεστική φωλιά.

Πριν την έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο άδειασμα του δικτύου και μετά το τέλος των εργασιών θα πραγματοποιηθεί από τον Ανάδοχο πλήρωση του δικτύου.

B.1.2. Πυροσβεστικές Φωλιές.

Οι πυροσβεστικές φωλιές θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, θα τοποθετηθούν στον τοίχο με κατάλληλα στηρίγματα και θα περιέχουν εντός τους:

1. Ανέμη (ανοξείδωτη).
2. Ακροσωλήνιο ρυθμιζόμενο αλουμινίου με κατάλληλο ρακόρ για τη σύνδεση του με τον σωλήνα.
3. Πυροσβεστικό σωλήνα 1 ¾’’ 20μ, τουλάχιστον 8 bar πίεσης με κατάλληλα ρακόρ τοποθετημένα στον σωλήνα για τη δυνατότητα σύνδεσης σωλήνα-κρουνού και σωλήνα ακροσωλήνιου.
4. Κρουνό ορειχάλκινο 2’’ με κατάλληλο ρακόρ για τη σύνδεση του με τον σωλήνα.

Όλα τα εξαρτήματα εντός της πυροσβεστικής φωλιάς θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και γενικά η πυροσβεστική φωλιά να είναι πλήρης και έτοιμη προς χρήση.

B.2. ΤΕΠ Ηγουμενίτσας

Σύμφωνα με :

α. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 1514/Β/2019) με θέμα: «Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.», Άρθρο 9 - Προδιαγραφές μέτρων και μέσων πυροπροστασίας.

β. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 15/2014 Πυροσβεστικής Διάταξης (ΦΕΚ 3149/Β/2014) με θέμα: «Προδιαγραφές μελέτης, σχεδίασης και εγκατάστασης των φορητών, μόνιμων και λοιπών προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων και μέσων της ισχύουσας νομοθεσίας πυροπροστασίας», Άρθρο - 3.5. Μόνιμο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο.

γ. Τεχνική Οδηγία Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 2451/86 «Εγκαταστάσεις σε κτήρια: Μόνιμα πυροσβεστικά συστήματα με νερό.»

Στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας απαιτείται η τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλιών πλησίον των ήδη υπαρχόντων πυροσβεστικών κρουνών που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Το πλήθος των πυροσβεστικών φωλιών ανέρχεται στα 9(εννέα) τεμάχια.

B.2.1. Πυροσβεστικές φωλιές.

Οι πυροσβεστικές φωλιές θα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα, θα τοποθετηθούν με κατάλληλα στηρίγματα σε πακτωμένες με τσιμέντο βάσεις και θα περιέχουν εντός τους:

1. Ανέμη (ανοξείδωτη).
2. Ακροσωλήνιο ρυθμιζόμενο αλουμινίου με κατάλληλο ρακόρ για τη σύνδεση του με τον σωλήνα.
3. Πυροσβεστικό σωλήνα 1 ¾’’ 20μ, τουλάχιστον 8 bar πίεσης με κατάλληλα ρακόρ τοποθετημένα στον σωλήνα για τη δυνατότητα σύνδεσης σωλήνα-πυροσβεστικού κρουνού και

σωλήνα ακροσωλήνιου.

4. Κατάλληλο κλειδί για τον έλεγχο της βάνας του πυροσβεστικού κρουνού (άνοιγμα – κλείσιμο παροχής).

Οι εργασίες για την στήριξη, πάκτωση και κατασκευή των βάσεων βαραίνουν τον ανάδοχο.

Όλα τα εξαρτήματα εντός της πυροσβεστικής φωλιάς θα πρέπει να είναι συμβατά μεταξύ τους και γενικά η πυροσβεστική φωλιά να είναι πλήρης και έτοιμη προς χρήση.

Β.2.2. Σύνδεση με πυροσβεστικούς κρουνούς.

Για τη σύνδεση των πυροσβεστικών φωλιών με τους πυροσβεστικούς κρουνούς απαιτείται η τοποθέτηση κατάλληλου ρακόρ στη μια από τις δύο εξόδους του κρουνού ούτως ώστε να μπορεί να συνδεθεί απευθείας ο πυροσβεστικός σωλήνας της φωλιάς.

Γ. Λοιποί Γενικοί Όροι

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην τεχνική του προσφορά υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας τεχνικής περιγραφής. Συνεπώς, εφόσον προσφέρει, δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
2. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να επισκεφθεί τους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες έτσι ώστε να λάβει υπόψη του το αντικείμενο απαιτούμενων εργασιών, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του. Να κατατεθεί με την προσφορά βεβαίωση από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
3. Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές. Ρητώς αναφέρεται ότι σε περίπτωση που κάποιες ποσότητες εργασιών υπολείπονται τις πραγματικότητας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις εκτελέσει χωρίς επιπλέον επιβάρυνση.
4. Όλα τα υλικά, τα ειδικά εξαρτήματα, τα μικροϋλικά και οι εργασίες που απαιτούνται για την περαίωση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο.
5. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να διαθέτει τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου του.
6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή τους σύμφωνα με τον Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α` 2.6.2010) «Κύρωση του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
7. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν με προσοχή ώστε να μην προκληθούν ζημιές. Στην περίπτωση, τυχόν, πρόκλησης οιασδήποτε ζημιών ο ανάδοχος θα φέρει την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη αποκατάστασή τους. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλης βλάβης που προξενηθεί στο προσωπικό του, το προσωπικό του Γ.Ν. — Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, είτε σε οποιονδήποτε τρίτον που οφείλεται σε πλημμελή εκτέλεση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή ή σε πράξη ή παράλειψη αυτού του ιδίου ή των από αυτόν εντεταλμένων, ευθύνεται απόλυτα και αποκλειστικά αυτός, υποχρεούμενος να

αποζημιώσει τον παθόντα για κάθε προξενηθείσα σ' αυτόν βλάβη ή ζημιά από το ατύχημα. Ο ανάδοχος σε περίπτωση ανακοίνωσης από την αναθέτουσα αρχή κοινοποιηθείσας σ' αυτόν αγωγής αποζημίωσης για τυχόν ατύχημα εξαιτίας πλημμελούς εκτέλεσης των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει αυτός τον δικαστικό αγώνα τιθεμένης της αναθέτουσας αρχής εκτός δίκης, αναλαμβάνοντας συγχρόνως την όλη δικαστική δαπάνη.

8. Η εγκατάσταση θα είναι πλήρης, προσεκτική και καλαίσθητη, με αποκατάσταση προκληθέντων φθορών. Όλα τα μπάζα-σκουπίδια που θα προκύψουν από εργασίες, καθαιρέσεις κλπ θα μεταφερθούν από τον ανάδοχο εκτός κτιρίου σε χώρο όπου επιτρέπεται η απόρριψή τους.
9. Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών δεν θα είναι μεγαλύτερος από 30 ημερολογιακές ημέρες.
10. Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας των εργασιών και των υλικών διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση με την προσφορά του.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ