



Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιατών  
Ημερομηνία: 07/10/2025  
Αρ. Πρωτ.: 15344

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6<sup>ης</sup> Υ.ΠΕ.  
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.  
ΦΙΛΙΑΤΩΝ

Τμήμα : Διοικητικό Οικονομικό  
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10  
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες  
Πληροφορίες : Ειρήνη Παππά  
Τηλέφωνο : 26643 60254  
Fax : 26640 22204  
E-mail : pappai@GNFiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 17.000,00€**

- ΘΕΜΑ :** Κατάθεση προσφοράς, για την ανάθεση Υπηρεσιών ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης με ανταλλακτικά, των ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.
- ΣΧΕΤ. :** α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.  
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.  
γ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).  
δ) Ο Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία.», (Φ.Ε.Κ. 36/Α/9-03-2021).

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να καταθέσουν **κλειστή προσφορά και Δικαιολογητικά Κατακύρωσης** (Ασφαλιστική Ενημερότητα, Φορολογική Ενημερότητα και Ποινικό Μητρώο) για την **ανάθεση Υπηρεσιών ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης με ανταλλακτικά, των ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας**, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **20-10-2025**, ημέρα **Δευτέρα** και ώρα **11:00** στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου Φιλιατών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

**α)** Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26<sup>ης</sup> Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5<sup>ης</sup> Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

**β)** Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:

- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
- Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού

Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

- Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

### **ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Αντικείμενο της εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η **ανάδειξη αναδόχου παροχής Υπηρεσιών ετήσιας Προληπτικής Συντήρησης με ανταλλακτικά, των Ανελκυστήρων του Γενικού Νοσοκομείου - Κ.Υ. Φιλιατών και του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

#### **1. Γενικά**

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την σε ετήσια βάση προληπτική συντήρηση των έξι (6) ανελκυστήρων συνολικά στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών και το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, για τη μεταφορά προσώπων και αντικειμένων μεταξύ των ορόφων. Αναλυτικότερα οι ανελκυστήρες αναγράφονται ακολούθως.

#### **Γ.Ν. Φιλιατών**

- Τρεις (3) ανελκυστήρες υδραυλικούς φορειοφόρους εικοσιένα (21) ατόμων, 1600Kg και έξι (6) στάσεων του οίκου KLEEMANN, στην επέκταση.
- Έναν (1) ανελκυστήρα υδραυλικό προσώπων τεσσάρων (4) ατόμων, 300Kg και έξι (6) στάσεων του οίκου KLEEMANN, στην επέκταση.
- Έναν (1) ανελκυστήρα υδραυλικό φορειοφόρο είκοσι (20) ατόμων, 1500Kg και δύο (2) στάσεων του οίκου KLEEMANN, στη νέα υφιστάμενη πτέρυγα.

#### **ΤΕΠ Ηγουμενίτσας**

- Ένας ανελκυστήρας υδραυλικός φορειοφόρος/ατόμων του οίκου KLEEMANN, είκοσι επτά (27) ατόμων, 2000Kg και τριών (3) στάσεων.

#### **2. Κανονισμοί**

Οι εργασίες θα γίνονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα πρότυπα περί εγκατάστασης, λειτουργίας, συντήρησης και ασφάλειας ανελκυστήρων και ιδιαίτερα με:

- την ΚΥΑ ΦΑ/9.2/28425/1245/08 (ΦΕΚ-2604/Β/22-12-08),
- την ΚΥΑ Φ.9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997),
- το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 81-1,
- το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 81-2,
- το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 81-80,

- τα ισχύοντα πρότυπα για ανελκυστήρες εγκαταστημένους πριν την εφαρμογή των προτύπων ΕΛΟΤ EN 81-1, ΕΛΟΤ EN 81-2.
- Οι προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης
- Οι κανόνες της Τεχνικής και εμπειρίας για την λειτουργικότητα και την ασφάλεια.

### 3. Πεδίο Εργασιών

Η συντήρηση θα γίνεται δύο (2) φορές μηνιαίως (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-08, άρθρο 4, παράγραφος 4, περίπτωση iv) σε τακτά χρονικά διαστήματα (περίπου ανά δεκαπέντε (15) ημέρες- όχι λιγότερο από δέκα (10) ημέρες και όχι περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες μεταξύ δυο διαδοχικών συντηρήσεων).

Θα περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων κάθε ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του κάθε ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων ασφάλειας κα των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Ο έλεγχος θα γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της κείμενης νομοθεσίας και των κατασκευαστικών οίκων των εκάστοτε μερών των ανελκυστήρων.

Θα περιλαμβάνει επιπροσθέτως όλα τα ενδεικνύμενα μέτρα για την αποκατάσταση της πλήρους και ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων εξαλείφοντας έτσι το ενδεχόμενο βλαβών, φθορών, ελλείψεων και των απορρυθμίσεων. Επίσης θα περιλαμβάνει τον καθαρισμό και τη λίπανση, όπου χρειάζεται όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφάλειας.

Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας ενός ανελκυστήρα, να μη γίνεται συντήρηση κατά το διάστημα της διακοπής. Εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ημερών στην διακοπή λειτουργίας, πριν τεθεί σε λειτουργία, να πραγματοποιηθεί η τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα.

Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος συντηρητής του συνεργείου ή των συνεργείων να πραγματοποιεί ή να επιβλέπει τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε δύο (2) μήνες (το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μεταξύ δυο διαδοχικών συντηρήσεων από τον υπεύθυνο συντηρητή) και να ενημερώνει στην αντίστοιχη θέση το βιβλίο συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα.

Στο βιβλίο συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα θα καταχωρούνται όλες οι σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, συντήρηση, μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς το νοσοκομείο και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του ιστορικού του ανελκυστήρα). Τα βιβλία συντήρησης των ανελκυστήρων θα παραμένουν στην Τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου. Το περιεχόμενο του κάθε βιβλίου αποτελεί ευθύνη του συντηρητή. Ο υπεύθυνος συντηρητής να παρίσταται και να ενημερώνει το βιβλίο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλλαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του κάθε ανελκυστήρα.

Το συνεργείο συντήρησης υποχρεούται να προβαίνει κατ' ελάχιστο σε κάθε επίσκεψη στις κάτωθι εργασίες (επιθεωρήσεις, ελέγχους και αποκαταστάσεις βλαβών ή φθαρμένων ανταλλακτικών) συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων μικροϋλικών που απαιτούνται σε κάθε επίσκεψη.

- Να επιθεωρεί τον ισοζυγισμό των ευθυντηρίων ράβδων (οδηγών).
- Να επιθεωρεί το εύκαμπτο καλώδιο και το κουτί συνδέσεων αυτού.
- Να επιθεωρεί και καθαρίζει τους διακόπτες ασφαλείας και περιμανδαλώσεως εντός του φρέατος.
- Να επιθεωρεί τη συσκευή αρπάγης και την κανονική λειτουργία του διακόπτη αυτής.
- Να ελέγχει τη κανονική λειτουργία των διακοπών τέρματος διαδρομής και κινητού δαπέδου, θαλάμου και ψευδοδαπέδου όπου υπάρχουν.
- Να ελέγχει την καλή λειτουργία του κώδωνα κινδύνου.
- Να ελέγχει την καλή κατάσταση των τροχαλιών και των συρματόσχοινων σε όλο το μήκος αυτών έναντι μηχανικής καταπονήσεως ή άλλης φθοράς. Αν φθαρεί ένα τότε γίνεται αλλαγή του. Αν σπάσει ένα τότε γίνεται αλλαγή όλων. Για την πρόληψη της φθοράς πρέπει η τάνυση τους να είναι ίδια και αν ελέγχεται με δυναμόμετρο ανά τετράμηνο.
- Να ελέγχει την κατάσταση των θερμούιτ των φρένων καθώς και τα πέδιλα των ευθυντηρίων ράβδων.
- Να ελέγχει τη στάθμη ελαίου, τις αντλίες λαδιού, τα μπλοκ βαλβίδων και αυτοτελείς μηχανισμούς όπως οι κεντρικές πλακέτες λειτουργίας.
- Να ωρομετρά και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα για εξακρίβωση τυχόν βλάβης.
- Να ελέγχει την κατάσταση των ασφαλειών του ηλεκτρικού πίνακα των ανελκυστήρων, το φωτισμό του θαλάμου, του μηχανοστασίου του φρέατος.
- Να ελέγχει την σωστή λειτουργία του ζυγού υπέρβαρου και του σήματος που δίνει.
- Να ελέγχει την σωστή σήμανση εντός και εκτός του θαλάμου και να την αποκαθιστά (όπως επίσης και τις οδηγίες χρήσης προς τους χρήστες).
- Να αποκαθιστά τον σωστό φωτισμό στους θαλάμους αντικαθιστώντας τους καμένους λαμπτήρες.

Μετά από κάθε έλεγχο πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την άρση τυχόν φθορών, ελλείψεων ή ζημιών που διαπιστώνονται για την ασφαλή και κανονική λειτουργία των Ανελκυστήρων.

Σε περίπτωση που κρίνεται ότι ένας Ανελκυστήρας είναι επικίνδυνος για την ασφάλεια των εξυπηρετούμενων ατόμων θα πρέπει να διακόπτει τη λειτουργία του και να τοποθετεί μέχρι της επισκευής του, πινακίδες στις θύρες όλων των ορόφων με τίτλο:

**«ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΣ Ο ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ».**

#### **4. Βλάβες**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την αποκατάσταση κάθε βλάβης που θα προκύψει, είτε αυτή διαπιστωθεί από τον ίδιο, είτε αναγγελθεί από το Νοσοκομείο, να προσέλθει όσες φορές απαιτηθεί και οποιαδήποτε ώρα ή μέρα, χωρίς επιπλέον χρεώσεις για το Νοσοκομείο.

Ο ανάδοχος οφείλει εντός δύο (2) ωρών, μετά την αναγγελία της βλάβης, να προσέλθει στο Νοσοκομείο ώστε να διαπιστώσει τη βλάβη και τι απαιτείται για την

αποκατάστασή της. Η βλάβη θα αποκαθίσταται άμεσα και σε χρόνο όχι πλέον των εβδομήντα δύο (72) ωρών από την στιγμή της αναγγελίας.

## **5. Ανταλλακτικά**

Το κόστος των ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των βλαβών, την περιοδική και έκτακτη συντήρηση για την ασφαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, θα επιβαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο.

Απαγορεύεται η χρήση ανταλλακτικών με αμίαντο στις σιαγόνες των φρένων ή οπουδήποτε αλλού.

Σε περίπτωση αλλαγής ανταλλακτικού σε οποιοδήποτε Ανελκυστήρα ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πλήρως το τεχνικό φάκελο με την πιστοποίηση του νέου ανταλλακτικού καθώς και να ενημερώσει, με δικιά του ευθύνη και κόστος, την πιστοποίηση περιοδικού ελέγχου του ανελκυστήρα από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Πάσης φύσεως υλικά (αναλώσιμα και ανταλλακτικά) που θα χρησιμοποιούνται να είναι ποιότητας εφάμιλλης ή καλύτερης των εγκατεστημένων, να διαθέτουν τις προδιαγραφές που ο κατασκευαστικός οίκος των επιμέρους συστατικών μερών των ανελκυστήρων ορίζει, τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις από την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και κανονισμούς περί εγκαταστάσεων.

Ακόμη, θα τοποθετείται σημείωμα στον φάκελο με τα ακριβή στοιχεία του κατασκευαστή ή προμηθευτή του και τα σχετικά στοιχεία για την παραγγελία του.

## **6. Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς**

Μετά από κάθε προληπτική συντήρηση ή αποκατάσταση βλάβης, τα μηχανήματα θα παραδίδονται προς χρήση μαζί με ένα συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο Δελτίο Τεχνικής Αναφοράς (Service Report) που θα αναφέρει την ώρα έναρξης και τέλους των εργασιών, τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν αναλυτικά, τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και τυχόν παρατηρήσεις ή προτάσεις για βελτίωση της λειτουργίας και απόδοσης των ανελκυστήρων. Αφού συμπληρωθεί θα τοποθετηθεί και αυτό στον τεχνικό φάκελο του αντίστοιχου ανελκυστήρα.

## **7. Τηλεφωνική Υποστήριξη**

Σε περίπτωση απλής βλάβης που μπορεί να αποκατασταθεί από την τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου ο συντηρητής θα πρέπει να βοηθήσει με την παροχή οποιασδήποτε πληροφορίας ή διευκρίνησης του ζητηθεί τηλεφωνικά.

## **8. Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου**

1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι θα επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένοι οι ανελκυστήρες έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του.

2. Οι εργασίες συντήρησης στους ανελκυστήρες θα γίνονται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας, έχει καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύθυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και προσωπικό. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, επί ποινής αποκλεισμού, να καταθέσει στην προσφορά του ακριβές αντίγραφο της άδειας από την Διεύθυνση Ανάπτυξης και τις άδειες ασκήσεως επαγγέλματος του προσωπικού του οι οποίες θα είναι σύμφωνες με το ΦΕΚ 2604/Β'/22-12-08, άρθρο 5.
3. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου.
4. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται για την ασφάλεια του προσωπικού του, του παρευρισκόμενου προσωπικού του Νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους χώρους όπου γίνονται οι εργασίες της σύμβασης.
5. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο στα πλαίσια της λειτουργίας και εργασιών συντήρησης/επισκευής/αναβάθμισης των ανελκυστήρων.
6. Ο ανάδοχος συντηρητής έχει αποκλειστικά την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα οφείλεται σε ελλιπή συντήρηση, ελλιπή λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και χρήση υλικών μειωμένης ποιότητας σε σχέση με τα προδιαγραφόμενα των συντηρούμενων ανελκυστήρων.
7. Ο ανάδοχος συντηρητής ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου οφείλεται στην πλημμελή εκτέλεση των εργασιών του.
8. Ο ανάδοχος συντηρητής είναι υποχρεωμένος, χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για το Νοσοκομείο, να ασφαλίσει κάθε ανελκυστήρα έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων με καλύψεις για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα, με το ποσό τουλάχιστον 600.000,00€. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα ασφαλιστήρια συμβόλαια στο Νοσοκομείο κατά την υπογραφή της σύμβασης.
9. Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος στο να μεριμνά και να ενημερώνει εγγράφως το νοσοκομείο για τις απαραίτητες επισκευές και τη λήψη αναγκαίων μέτρων που τυχόν διαπιστώνει κατά τις επισκέψεις του.
10. Σε κάθε τακτική ή έκτακτη επιθεώρηση του ανελκυστήρα από τον συντηρητή ή ειδικού αυτού συνεργείου και πριν την έναρξη αυτής υποχρεούνται ο επικεφαλής του συνεργείου του αναδόχου να ειδοποιεί τον από το Νοσοκομείο ορισθέντα τεχνικό ή υπάλληλο για να παρακολουθεί την επιθεώρηση.
11. Ο ανάδοχος συντηρητής αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη και το κόστος για τον έλεγχο πιστοποίησης των ανελκυστήρων (αρχικό, περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων,

εξαρτημάτων, μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον περιοδικό έλεγχο πιστοποίησης των ανελκυστήρων και να συνδράμει στη διεξαγωγή του. Ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει με δικιά του ευθύνη να φροντίσει ώστε ο έλεγχος και η έκδοση των πιστοποιητικών ελέγχου των ανελκυστήρων να έχει ολοκληρωθεί πριν την λήξη των προηγούμενων πιστοποιητικών.

12. Οι απαραίτητες εργασίες και ανταλλακτικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση και επισκευή εξαρτημάτων και για την αποκατάσταση βλαβών, που οφείλονται στην βίαιη / κακή / αντικανονική χρήση, βανδαλισμό η ανωτέρα βία (π.χ. διείσδυση νερού, πλημμύρα, πυρκαγιά), δεν περιλαμβάνονται στο κόστος της συντήρησης. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανάδοχος συντηρητής οφείλει να υποβάλει τεχνική έκθεση αιτιολόγησης της βλάβης, καθώς και τεχνική και οικονομική προσφορά για την αποκατάστασή της. Η αποδοχή της ύπαρξης περίπτωσης βίαιης / κακής / αντικανονικής χρήσης, βανδαλισμό η ανωτέρα βία, θα πραγματοποιείται από επιτροπή ορισμένη από το νοσοκομείο. Η επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας θα πραγματοποιείται από ανεξάρτητο πιστοποιημένο φορέα ελέγχου ή το ΤΕΕ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
13. Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές και ότι αναγνωρίζει ότι είναι κατάλληλες και επαρκείς για την ασφαλή και ορθή εκτέλεση του αντικειμένου και ότι αναλαμβάνει κάθε υποχρέωση, κίνδυνο ή συνέπεια που απορρέει από την εφαρμογή τους.

**Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**