



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ



Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ. Φιλιατών
Ημερομηνία: 23/10/2025
Αρ. Πρωτ.: 16329

ΑΔΑ: 9Ε1Β46904Α-ΟΛΘ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Ε. Σιούτη
Τηλέφωνο : 26643 60294
Fax : 26640 22204
E-mail : sioutie@gnfiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

ΘΕΜΑ : Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια και εγκατάσταση Συσσωρευτών για το Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 18.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
δ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
ε) Την υπ' αριθμόν 15450/08-10-2025 Απόφαση της Διοικήτριας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, να καταθέσουν κλειστή προσφορά **για την προμήθεια και εγκατάσταση Συσσωρευτών για το Σύστημα Αδιάλειπτης Τροφοδοσίας (UPS) του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας**, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις 31-10-2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ. στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών σε κλειστό φάκελο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)

- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.

- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.

- Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.

- για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.

β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:

- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

- Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .

- Ότι ο υποψήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

- Παραίτεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ακολουθούν οι απαραίτητες ελάχιστες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια και εγκατάσταση νέων μπαταριών για το UPS του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

Για το UPS τύπου EATON 9155-30-N-0-MBS του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, ακολουθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για την προμήθεια νέων μπαταριών:

1	Πλήθος Μπαταριών	38
2	Ονομαστική Τάση	12V DC
3	Χωρητικότητα	200Ah
4	Θερμοκρασία λειτουργίας	Ελάχιστη απαίτηση αντοχής λειτουργίας: - 10 °C έως 50 °C
5	Τύπος	Οι συσσωρευτές θα είναι τεχνολογίας μολύβδου – οξέος κλειστού τύπου κατάλληλοι για (online) UPS, τύπου VRLA – AGM βαθιάς εκφόρτισης, με αυτόματη βαλβίδα (ασφαλείας) εκτόνωσης που δεν απαιτούν την προσθήκη νερού ή οξέος για τη λειτουργία τους. Θα είναι κατασκευασμένοι από πιστοποιημένα βραδύκαυστο κέλυφος (τύπου VO), πλήρως στεγανοποιημένοι και δε θα απαιτούν συντήρηση (Maintenance free). Οι μπαταρίες να είναι πλήρως ανακυκλώσιμες.
6	Σχεδιαστικός χρόνος ζωής	10 Έτη (τουλάχιστον) στους 20°C
7	Εγγύηση	2 Έτη (τουλάχιστον)
8	Εξωτερικές διαστάσεις	Μήκος 522mm. Χ Πλάτος 238mm x Ύψος 218mm
9	Ελάχιστο βάρος	64 kg/μπαταρία
10	Ακροδέκτες	M8 – Φ16
11	Πιστοποιήσεις	CE, ISO: 9001 κατ' ελάχιστον.

Οι μπαταρίες θα πρέπει να έχουν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις CE, ISO και να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές με βάση τις απαιτήσεις των αντίστοιχων ελληνικών και ευρωπαϊκών προτύπων σε ισχύ (ΕΛΟΤ, EN, IEC). Για τη μεταφορά των μπαταριών μέχρι και το σημείο της εγκατάστασής τους, πρέπει να διασφαλιστεί εκ μέρους του υποψηφίου αναδόχου η ασφαλής μεταφορά των μπαταριών χωρίς μηχανικές καταπονήσεις. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει πιστοποίηση περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 και οφείλει να καταθέσει στην τεχνική του προσφορά υπεύθυνη δήλωση ότι θα παραλάβει τις παλιές μπαταρίες, οι οποίες θα αντικατασταθούν, προς ανακύκλωση και ότι θα παραδώσει στην αναθέτουσα αρχή πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης — ανακύκλωσης αυτών. Επιπλέον, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τη διαθεσιμότητα και το χρόνο παράδοσης των συγκεκριμένων μπαταριών από την ημερομηνία της παραγγελίας.

Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θεωρείται ότι θα επισκεφθεί τους χώρους όπου είναι εγκατεστημένα τα UPS' έτσι ώστε να λάβει υπόψη του την κατάσταση των μηχανημάτων, των τύπων, τις γενικές και ειδικές συνθήκες που επικρατούν στους χώρους, πριν από την διαμόρφωση της προσφοράς του.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην τεχνική του προσφορά υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών και εφόσον προσφέρει, δεν δύναται με την προσφορά του ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους όρους των παρόντων τεχνικών προδιαγραφών.

- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει, να καταθέσει με την προσφορά του βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης για έργα που έχει αναλάβει τα τελευταία τρία (3) χρόνια, είτε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα, και αφορούν συστήματα UPS' που είναι αντιστοίχου μεγέθους και πολυπλοκότητας, και ίδιου κατασκευαστή με αυτό που διαθέτει και το ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό το οποίο θα κατέχει δίπλωμα-πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες ασκήσεως επαγγέλματος, με σκοπό την ορθή και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές. Να κατατεθεί κατάλογος του τεχνικού προσωπικού και τα αντίστοιχα διπλώματα-πτυχία και άδειες άσκησης επαγγέλματος.
- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει όλα τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που απαιτούνται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού του, του παρευρισκόμενου προσωπικού του νοσοκομείου και των παρευρισκόμενων στους χώρους του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, κατά τη διάρκεια των εργασιών της σύμβασης. Επιπλέον, ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προσωπικού του από τον covid-19.
- Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος αστικά και ποινικά για κάθε ατύχημα που μπορεί να συμβεί στο προσωπικό του και σε κάθε τρίτο, και για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά στις εγκαταστάσεις του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας, που οφείλονται σε ελλιπή εκτέλεση των εργασιών στα συστήματα UPS ή σε ελλιπή λήψη όλων των απαιτούμενων μέτρων ασφαλείας και στη χρήση υλικών μειωμένης ποιότητας, σε σχέση με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές.
- Το κόστος μεταφορικών καθώς και το κόστος διαμονής και διατροφής του προσωπικού του αναδόχου με σκοπό την ολοκλήρωση των εργασιών σύμφωνα με τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.
- Οι εργασίες θα διεξαχθούν σε συνεννόηση με το αρμόδιο προσωπικό του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και σε τέτοιες ώρες, ώστε να μην παρουσιάζονται ανωμαλίες και να μην δυσχεραίνεται η λειτουργία του ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.
- Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί, θα πρέπει να είναι άριστο τόσο από απόψεως τεχνικής κατάρτισεως, όσο και από απόψεως συμπεριφοράς και θα τηρεί υποχρεωτικά τους κανόνες ασφαλείας των εργαζομένων, που προβλέπονται από τις διατάξεις και τους νόμους του Κράτους. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την ευθύνη εργατικού ατυχήματος των μελών του συνεργείου.
- Όλες οι εργασίες που αφορούν τις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, θα εκτελούνται με αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα σχέδια του κατασκευαστή ή προμηθευτή των μηχανημάτων, καθώς και τις τυχόν υποδείξεις και οδηγίες του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας.
- Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να έχει τις πιστοποιήσεις για σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 για το αντικείμενο των εργασιών, σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το ISO 14001 και σύστημα διαχείρισης για την υγιεινή και ασφάλεια σύμφωνα OHSAS 18001 ή αντίστοιχα. Τα πιστοποιητικά να κατατεθούν στην τεχνική προσφορά.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ