



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6^{ης} Υ.ΠΕ.
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ.
ΦΙΛΙΑΤΩΝ



Ημερομηνία: 04/08/2026
Αρ. Πρωτ.: 12563

Τμήμα : Διοικητικό - Οικονομικό
Ταχ. Διευθ. : Π. Μπέμπη 10
Ταχ. Κώδ. : 46300 Φιλιάτες
Πληροφορίες : Σοροβάκος Χάρης
Τηλέφωνο : 26643 60294
E-mail : sorovakosh@gnfiliaton.gr

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΘΕΜΑ : ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) ΤΗΣ ΚΚΜ 3 (ΜΑΦ), ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 850,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.

ΣΧΕΤ. : α) Ο Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 81 /4-4-2005), όπως ισχύει σήμερα.
β) Ο Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 134 /18-6-2007) όπως ισχύει σήμερα.
γ) Τις διατάξεις του Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία».
δ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», (Φ.Ε.Κ. 147/Α/8-08-2016).
ε) Την υπ' αριθμόν 16100/17-10-2025 Απόφαση της Διοικήτριας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι να καταθέσουν κλειστή προσφορά **για την προμήθεια ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) ΤΗΣ ΚΚΜ 3 (ΜΑΦ), ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. - Κ.Υ. ΦΙΛΙΑΤΩΝ., ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 850,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%.**

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν το αργότερο μέχρι τις **10/08/2026 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.** στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Φιλιατών σε κλειστό φάκελο.

Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καλύπτουν τους παρακάτω όρους :

α) Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 ότι, δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντα/οικονομικού φορέα τελεσίδικη απόφαση για τους ακόλουθους λόγους:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42)
 - δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των Κρατών Μελών της ΕΕ (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L της 31.7.2003, σ. 54) καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
 - απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000.
 - Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στο άρθρο 1 και 3 της απόφασης πλαίσιο 200/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
 - νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008. του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 - παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 200/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013.
 - για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
- β) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), στην οποία:
- Να δηλώνεται ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
 - Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος .
 - Ότι ο υπονήφιος προμηθευτής δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος ή αποκλειστεί από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ ή Α.Ε του Δημοσίου τομέα ή αποκλειστεί από διαγωνισμούς για υπηρεσίες ή προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης ή άλλων Υπουργείων.

- Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, των οποίων οι προσφέροντες έλαβαν πλήρη και ανεπιφύλακτη γνώση.

- Παρατείνεται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση – ματαίωση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER)

Ο προς προμήθεια ρυθμιστής στροφών (inverter) πρέπει να είναι ονομαστικής ισχύος **7,5 kW / 10 HP**, τύπου **LSLV0075G100-4EOFN** και να διασφαλίζει την πλήρη και απρόσκοπτη επικοινωνία με το υφιστάμενο σύστημα BMS του Νοσοκομείου.

α/α	Τεχνικό Χαρακτηριστικό	Απαιτούμενη Προδιαγραφή
1	Ονομαστική Ισχύς	7,5 kW / 10 HP (κατάλληλος για εφαρμογή σε κινητήρες ανεμιστήρων / βαρέως τύπου).
2	Τάση & Συχνότητα Εισόδου	Τριφασική τάση 380V – 480V AC (±10%), συχνότητα 50/60 Hz.
3	Τάση & Συχνότητα Εξόδου	Τριφασική τάση 0 – 400V, περιοχή συχνότητας 0 – 400 Hz.
4	Επικοινωνία με BMS	Ενσωματωμένη θύρα επικοινωνίας RS-485 με υποστήριξη πρωτοκόλλου Modbus RTU (πλήρως συμβατό με το σύστημα BMS του Νοσοκομείου).
5	Τρόποι Ελέγχου	Δυνατότητα ελέγχου V/f, Sensorless Vector Control, καθώς και ενσωματωμένος ελεγκτής PID για αυτόματο έλεγχο παροχής/πίεσης αέρα.
6	Ενσωματωμένες Προστασίες	Προστασία από υπερένταση, υπερτάση, υποτάση, υπερθέρμανση, σφάλμα φάσης (εισόδου/εξόδου) και ηλεκτρονική προστασία υπερφόρτωσης κινητήρα.
7	Φίλτρο EMC	Ενσωματωμένο φίλτρο EMC (Κατηγορίας C3) για περιορισμό ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών.
8	Πάνελ Χειρισμού	Ενσωματωμένο πληκτρολόγιο και οθόνη (LED/LCD) για τοπική παραμετροποίηση, απεικόνιση συχνότητας/ρεύματος και κωδικών βλαβών.
9	Βαθμός Προστασίας	IP20 (κατάλληλο για τοποθέτηση εντός υφιστάμενου ηλεκτρικού πίνακα).
10	Πιστοποιήσεις & Εγγύηση	Σήμανση CE, εγχειρίδιο χρήσης/παραμετροποίησης στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών.
11	Διασύνδεση BMS	Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τον πλήρη πίνακα καταχωρητών (Modbus Register Map) για τη διασύνδεση των ενδείξεων λειτουργίας, σφαλμάτων και απομακρυσμένης

α/α	Τεχνικό Χαρακτηριστικό	Απαιτούμενη Προδιαγραφή
		εντολής (Start/Stop, Speed Reference) στο σύστημα BMS του Νοσοκομείου.
12	Χρόνος και τόπος Παράδοσης	Πέντε (5) ημέρες από την παραγγελία, στην έδρα του Νοσοκομείου.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΙΛΙΑΝΑ ΚΑΙΝΤΑΣΙ
Διοικήτρια
04.08.2026 13:47